

丰顺县环境综合治理与修复 PPP 项目八乡山镇污水处理设施及配套 管网工程建设项目竣工环境保护验收意见

根据国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月国务院令第 682 号修改）、国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010 年 12 月环保部令第 16 号修改）、国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，2021 年 7 月 14 日，丰顺县广业环境治理有限公司组织召开《丰顺县环境综合治理与修复 PPP 项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程建设项目》竣工环境保护验收会（验收工作组名单附后）。验收工作组察看了项目现场，查阅《丰顺县环境综合治理与修复 PPP 项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称“本项目验收监测报告”），经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于梅州市丰顺县八乡山镇贵人村下游，工程占地面积 2250 平方米，绿化面积 1020 平方米。总投资(环保投资)2563.11 万元。项目采用“一体化 A/A/O+砂滤罐”工艺，项目设计污水处理规模为 800m³/d。新建污水管网长 4208 米，采用截流式合流制。其服务范围包括八乡山镇中心、贵人村、坳下村等区域，服务范围面积约 0.45 平方公里，服务人口约 4886 人。

项目主要建设内容包括污水处理厂及配套的纳污管网，项目厂区主要构筑物见表 1、主要工艺设备表见表 2、主要原辅材料见表 3。

表1厂区主要构筑物表

序号	名称	占地面积	建筑物面积	数量	结构形式
1	粗格栅及提升泵站	66.20m ²	—	1 座	构筑物
2	综合池	303.02m ²	—	1 座	构筑物
3	设备房	93.30 m ²	93.30 m ²	1 座	建筑物
4	综合房	55.40 m ²	55.40 m ²	1 座	建筑物
5	清水池	20.90 m ²	—	1 座	构筑物
6	砂滤罐基础	14.60 m ²	—	1 座	构筑物
7	除臭设备基础	2.90 m ²	—	1 座	构筑物

表2主要工艺设备表

序号	名称及规格	图号或标准号	材料	数量	备注	变化情况
一、预处理池						
1	回转式格栅除污机	FHG-800X7800-20-75	主材 304SS	2 台	1 用 1 备	一致，不变
	栅条净距 20mm					
	井宽×井深 0.8m×7.8m					
	栅前水位：0.55m					
	栅条高度：2.0m					
	电机功率 N=1.1kW					
	安装角度 75°					
配现场控制箱						
2	闸门	SFZ400X400	铸铁	4 台		一致，不变
	通径 400×400					
	渗水量					
	正向≤0.72 L/m.min 反向≤1.25 L/m.min					
3	手动启闭机启闭力 40kN	QSY-4	铸铁	4 台		一致，不变
4	集水池提升泵	CP52.2-65	组合	3 台	旱季：2 用 1 备 雨季：3 用	一致，不变
	流量 Q=34m³/h					
	扬程 H=16.5m					
	电机功率 N=4.0kW					
配自耦装置及不锈钢导轨、拉链						
二、调节池						
1	调节池提升泵	CP51.5-80	组合	2 台	1 用 1 备	一致，不变
	流量 Q=34m³/h					
	扬程 H=7m					
	电机功率 N=1.5kW 配自耦装置及 不锈钢导轨、拉链					
有效容积 191.67 m³						
2	调节池搅拌器	QJB4/6-400/3-980S	组合	1 台	1 用	一致，不变
	转速 n=960r/min					
	电机功率 N=1.5kW					
	配不锈钢导轨及吊装支架（池深 5.0m）					
三、A/A/O 池						
1	厌氧池搅拌器	MA0.55/4-220-1400	组合	1 台	1 用	一致，不变
	转速 n=1400r/min					
	叶轮直径 220mm					

	电机功率 N=1.5kW 配不锈钢导轨及吊装支架（池深 4.25m）					
2	缺氧池搅拌机 转速 n=960r/min 叶轮直径 260mm 电机功率 N=0.85kW 配不锈钢导轨及吊装支架（池深 5.0m）	MA0.85/8-260-960	组合	1 台	1 用	一致，不变
3	盘式曝气器 氧利用率≥25% 阻力损失 3.5~4kpa 池内水深 4.5mm		膜材料： UPVC	90 套		一致，不变
4	混合液回流泵 流量 Q=140m ³ /h 扬程 H=6m 电机功率 N=4.0kW 配自耦装置及不钢导轨、拉链	CP53.7-150	组合	2 台	1 用 1 备	一致，不变
四、砂滤罐						
1	砂滤罐 直径Ø 1800 滤速 6.5m/h；强制滤速 13m/h		组合	2 套	2 用	一致，不变
2	反清洗水泵 流量 Q=150m ³ /h 扬程 H=15m 电机功率 N=11kW 配自耦装置及不钢导轨、拉链	CP511-100	组合	2 台	1 用 1 备	一致，不变
五、出水消毒装置						
1	过流式紫外线消毒装置 处理能力 Q=35-45m ³ /h 装机功率 2.24kW 消毒剂量不低于 25mj/cm ² 水体透光率 65%	XARG-320-7	组合	1 套	1 用	一致，不变
六、加药房						
1	PAC 溶药搅拌装置 溶药体积 0.60m ³ 贮药体积 1.0m ³ 功率 N=0.37x3kW		304SS	1 套		一致，不变
2	PAC 输送泵			2 台	1 用 1 备	一致，不变

	Q=50~100L/h				1 用 1 备	
	P=0.7MPa					
	N=0.25kW					
3	次氯酸钠加药泵			2 台		
	Q=50~100L/h					
	P=0.7MPa					
	N=0.25kW					
4	次氯酸钠溶解罐			1 套		一致，不变
	V=1.0m ³					
七、风机房						
1	罗茨风机		组合	2 台	1 用 1 备	一致，不变
	风量 Q=3.52m ³ /min					
	风压 P=0.05Mpa					
	电机功率 N=5.5kW					
	主体：鼓风机本体、电机、润滑油系统 附件：进气口消声器、排气口消声器、 压力表、底座皮带罩、安全阀、三角皮 带、皮带轮、止回阀、弹性接头、隔声 罩(含抽风机)					
八、储泥池						
1	污泥回流泵	CP51.5-80	组合	2 台	1 用 1 备	一致，不变
	流量 Q=34m ³ /h					
	扬程 H=7m					
	电机功率 N=1.5kW 配自耦装置及不锈钢导轨、拉链					
九、除臭系统						
1	离子除臭设备			1 套		一致，不变
	Q=2000 m ³ /h					
	功率 5.0KW 包括百叶窗、初消过滤器、 离子风机、不锈钢风阀					
十一、其他						
1	轴流风机			3 台	加药房、 风机房、 泵房各 1 台	一致，不变
	风量：826m ³ /h					
	全压：0.055kPa					
	转速：1450rpm 功率：0.25KW					

表3主要原辅材料

序号	药剂名称	年消耗量 (吨)	理化性质	一次最大储量 (吨)	储存形式
1	PAC	5.84	是一种无机高分子混凝剂，称为聚合氯化铝。对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，可强力去除微有毒及重金属离子。	6	袋装
2	NaClO 溶液	0.0292	含次氯酸钠量为 10%	0.025	桶装

(二) 建设过程及环保审批情况

广东省环境保护工程研究设计院有限公司于2019年7月编制了《丰顺县环境综合治理与修复PPP项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程建设项目的环境影响报告表》，广东省丰顺县环境保护局于2019年9月30日对该环境影响报告书作出了审批意见，即《关于<丰顺县环境综合治理与修复PPP项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程项目环境影响报告表>的批复的函》（丰环审[2019]46号）。本项目及其配套的环境保护设施已竣工，投入试运营，环保设施运行正常，具备环境保护设施竣工验收条件。

(三) 投资情况

项目总投资 2563.11 万元，均为环保投资，环保投资比例 100%。

(四) 验收范围

本次验收监测范围为丰顺县环境综合治理与修复 PPP 项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程。

二、工程变动情况

项目基本按环评文件设计建设,对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号文，项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

厂区的生活污水经厂区三级化粪池处理后，纳入厂内的城镇污水处理系统统一处理。采取“一体化 A/A/O+砂滤罐”作为污水处理工艺。

(二) 废气

建设单位对粗格栅及提升泵站、综合池、储泥池及调理池等构筑物进行加盖，将臭气通过风管收集后经离子除臭处理后外排。排气筒高度 15 米。

（三）噪声

项目噪声主要来自运营过程中风机、泵等设备产生的噪声，通过采取距离衰减、隔声、消声和减振等综合治理措施，降低噪声对外界的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要是城市污水处理过程产生的格栅渣、泥饼和本厂员工产生的少量生活垃圾。其中，①格栅渣成分与一般生活垃圾类似，拟送至指定无害化卫生填埋场处理；②污水处理产生的污泥包括格栅池、沉淀池和 A/A/O 池产生的砂、污泥。污泥采用常规污泥处理工艺，经车载一站式污泥脱水设备脱水至含水率为 80%，再运送至梅州市污泥处置中心。③员工办公过程产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

四、环境保护设施调试效果

根据《丰顺县环境综合治理与修复 PPP 项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（WSCT-EV210500157A）等相关材料，表明验收监测期间各项环境保护设施污染物的排放及去除效率符合环评报告及批复中的要求，具体如下：

（一）废水

监测结果表明，项目废水总排放口水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者后达标排放。

（二）废气

监测结果表明，项目废气臭气浓度达标排放，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 臭气浓度排放限值标准和表 1 恶臭污染物厂界标准值。

（三）噪声

监测结果表明，项目厂界噪声达标排放，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要是城市污水处理过程产生的格栅渣、泥饼和本厂员工产生的少量生活垃圾。其中，①格栅渣成分与一般生活垃圾类似，拟送至指定无害化卫生填埋场处理；②污水处理产生的污泥包括格栅池、沉淀池和 A/A/O 池产生的砂、污泥。污泥采用常规污泥处理工艺，经车载一站式污泥脱水设备脱水至含水率为 80%，再运送至梅州市污泥处置中心。③员工办公过程产生的生活垃圾年产生量约为 1.10t/a，由环卫部门统一收集处理。

五、工程建设对环境的影响

根据《验收监测报告》，项目产生的废气、废水和噪声均达标排放，并对固体废弃物实施了分类收集、分别处置措施。工程建设对环境的影响较小。

六、验收结论和后续要求

本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施未发生重大变动，总体落实了该项目环境影响报告表及审批部门审批意见要求建设或落实的环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用，从监测结果可知，污染物达标排放。验收工作组认为该项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告；
- 2、加强治理设施运行维护管理工作，确保污染物长期稳定达标排放；
- 3、建设单位应进一步完善各项环境管理制度，加强各项管理制度的落实；规范固体废物管理，提高环境风险防范意识；
- 4、加快在线监测系统的整体验收

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

丰顺县广业环境治理有限公司

2021年7月14日

丰顺县环境综合治理与修复PPP项目八乡山镇污水处理设施及配套管网工程建设项目竣工环境保护验收签名表

序号	姓名	工作单位	电话	职称	签名确认
1	高文彬	梅州市生态环境局丰顺分局	6688506	工程师	高文彬
2	高文彬	梅州市生态环境局丰顺分局	6688538	高工	高文彬
3	蔡伟国	梅州市生态环境局丰顺分局	6688517	工程师	蔡伟国
4	吕素欣	丰顺县产业环境治理有限公司	6689661		吕素欣
5	罗琦	丰顺县产业环境治理有限公司	6689661	项目经理	罗琦
6	高文彬	深圳世标检测认证股份有限公司	13079088098	高工	高文彬
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

